

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере *образование* в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.

Сведения об объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16».

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, дом 22 Телефон 8(34394)5-14-72

Дата проведения обследования: 08.11.2017г

Сведения о лицах, проводивших обследование: Приказ № 65-ОД от 07 ноября 2017г.

Руководитель комиссии: Бакунина И.Р., заведующий МАДОУ детский сад 16;

Члены комиссии: Башкирцева Л.Н., заведующий хозяйством; Башкирцева Е.Н., специалист отдела по социальной политике и молодежным программам администрации ГО Красноуфимск; Приемщикова Л.В., председатель Красноуфимской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

№ строк	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено нарушение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушения (в соответствии со сроками, указанными в дорожной карте)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	да	нет ровного асфальтированного покрытия на пути следования. Нет расширенных дверных проемов (входные ворота на территорию)	приведение в соответствие уличной дорожной сети (ремонт асфальтного покрытия на территории, частичный ремонт ограждения с заменой входных ворот шириною более 1,2м)	2020г.
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	да	нет	нет парковочного места для инвалида – колясочника, нет знака «стоянки с парковочными местами для инвалидов»	приведение в соответствие уличной дорожной сети (оформление разметки, установка знака)	2018 г.

3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	нет	да	нет ровного асфальтированного покрытия на пути следования. Нет расширенных дверных проемов (меньше 1,2м)	устранить преграды на пути движения: (рекомендуются указатели пешеходных дорожек 2018г; неровное дорожное покрытие 2019г) Увеличение дверных проемов (не менее 1,2м)	До 2025 Во время капитал ремонта
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	да	нет			
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	да	нет			
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	да	Отсутствие дидактического материала, тактильных указателей, поручней (адаптеров), отсутствие зрительной информации, отсутствие кнопки вызова	Разработка дидактического материала, установка тактильных указателей, поручней (адаптеров), зрительной информации, кнопки вызова	До 2020

7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	да	Отсутствие зрительной информации, также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Приобретение информационных стендов, вывески выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля	До 2030г
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет	да	Отсутствие специалистов		2025г

Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам – отсутствие финансирования данного направления деятельности МАДОУ детский сад 16.

Дата повторного обследования: 10.11.2018г (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

[Подпись] ([Имя Фамилия И.О.])
[Подпись] ([Имя Фамилия И.О.])
[Подпись] ([Имя Фамилия И.О.])

